

提 供	岩手県立図書館		
受 付	2011年5月1日	回 答	2011年5月2日
質 問	東日本大震災に伴う岩手県内市町村の行政庁舎の被災状況を知りたい。特に沿岸部の市町村の庁舎や支所（市町村合併している場合は、旧役場庁舎である各支所）の被害状況（建物の損壊状況・浸水の状況など）について。		

[回 答]

2011年5月現在の岩手県内34市町村のうち、庁舎の被害状況について確認できている情報は下記の通り。

※[]は情報の典拠

○ 陸前高田市

- ・本庁舎全壊。[参考情報 1]
- ・プレハブによる市役所仮庁舎設置。[参考情報 2]
- ・「仮庁舎が開所 陸前高田市 東日本大震災」
[参考情報 3 (岩手日報 2011.03.21 朝刊 2頁)]

○ 大船渡市

- ・本庁舎壁ひび割れ、地下破損。[参考情報 1]

○ 釜石市

- ・地下浸水。分庁舎浸水。[参考情報 1]

○ 大槌町

- ・本庁舎全壊。[参考情報 1]
- ・「防災不全、町長の死 岩手・大槌役場、玄関横本部に津波 東日本大震災」
[参考情報 4 (朝日新聞 2011.4.21 朝刊 39頁)]
- ・4/9役場仮庁舎完成。[参考情報 2]
- ・4/25仮庁舎開庁式。[参考情報 2]
- ・「大槌再生 共に歩む 町仮庁舎と仮診療所開所 要の施設 気持ち新た」
[参考情報 3 (岩手日報 2011.4.26 朝刊 19頁)]

○ 山田町

- ・電気系統破損。[参考情報 1]

○ 宮古市

- ・1階浸水。[参考情報 1]
- ・市役所2階まで浸水。[参考情報 2]

○ 岩泉町

- ・庁舎被害無し。[参考情報 1]

○ 田野畑村

- ・庁舎被害無し。[参考情報 1]

○ 普代村

- ・地盤緩んで基礎修繕必要。[参考情報 1]
- ・普代役場は被害無し。[参考情報 2]

○ 野田村

- ・1階浸水、電気系統破損。[参考情報 1]
- ・津波は村庁舎を越え、中心部甚大な被害。[参考情報 2]

○ 久慈市

- ・庁舎被害無し。[参考情報 1]

○ 洋野町

- ・庁舎被害無し。[参考情報 1]

○ 住田町

- ・本庁舎ひび割れ、ガラス破損。[参考情報 1]

○ 遠野市

- ・本庁舎全壊。[参考情報 1]
- ・「とびあ庁舎 25日から業務開始 遠野市行政機能を移転 市街地活性化にも 東日本大震災」
[参考情報 3 (参考情報 3)]
- ・「全壊の遠野市役所、分庁舎方式で対応 東日本大震災 /岩手県」
[参考情報 4 (朝日新聞岩手版 2011.3.25 朝刊 17頁)]

○ その他の情報

- ・「戸籍を、埋葬を 住民データも水没、庁舎なき役所奮闘 東日本大震災」
※ 陸前高田市、大槌町、釜石市庁舎について記載。
[参考情報 4 (朝日新聞 2011.3.27 朝刊 31頁)]

【参考情報】 最終アクセス日:2011年5月2日

- 1 岩手県庁市町村課(5月2日電話にて問い合わせ済)
- 2 いわて防災ポータル(岩手県庁)
<http://www.pref.iwate.jp/~bousai/>
- 3 岩手日報記事情報
http://db.g-search.or.jp/g_news/QINP.html
- 4 聞蔵2ビジュアル
<http://database.asahi.com/library2/>

岩手県庁市町村課によると、2011年5月2日現在、被害額等ははまだ調査中であり、庁舎の被害状況についてまとめたものは今のところまだ無い、とのこと。